



**КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ,
ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ
САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПО НЕВСКОМУ РАЙОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»**

АКТ

**пожарно-профилактического мероприятия
по соблюдению требований пожарной безопасности**

Санкт-Петербург,
ул. Полярников, д.5

«17» октября 2022г.

На основании: распоряжений администрации Невского района Санкт-Петербурга от 05.04.2013 г. № 488-р «Об организации и осуществлении профилактики пожаров на объектах, подведомственных администрации Невского района» «17» октября 2022 года с «11 » час. «00 » мин. до «17» час. «00» мин. проведено пожарно-профилактическое мероприятие на объекте недвижимости по адресу: пр. Российский, д.3, корп.2, лит.А
Правообладатели объекта пожарно-профилактического мероприятия: ГБДОУ детский сад № 45 Невского района Санкт-Петербурга.

Лицо (-а), проводившее (-ие) пожарно-профилактическое мероприятие: Инструктор противопожарной профилактики пожарной части (профилактическая) СПб ГКУ «ПСО Невского района» Романова Юлия Валерьевна.

При проведении пожарно-профилактического мероприятия присутствовали: заведующий ГБДОУ детский сад № 45 Валипина Т.П.

Представлен отчёт о расчёте пожарного риска: представлен

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: нет

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: нет.

Наличие декларации пожарной безопасности: в наличии

В ходе проведения профилактических мероприятий установлено:

1. Наличие и исправность автоматических систем противопожарной защиты:

Наименование АСППЗ	Наличие	Номер и дата последнего акта о проведении обслуживания	Исправна/не исправна	Инструкция ответственного (в наличии/ нет в наличии)
АУПС	в наличии	б/н от 09.09.2022		в наличии
СОУЭ	в наличии	б/н от 09.09.2022		в наличии
ЦАСПИ	в наличии	б/н от 09.09.2022		в наличии
АУПТ	Не требуется			

2. Наличие и исправность внутреннего пожарного водопровода: акт проверки ВППВ от 04.10.22г.

3. Укомплектованность объекта первичными средствами пожаротушения, наличие журнала учета огнетушителей: укомплектован, в наличии

4. Наличие основных организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности: приказы, инструкции в наличии

5. Организация и проведение обучения работников мерам пожарной безопасности: Журнал учета инструктажей в наличии. Удостоверения о прохождении ПТМ в наличии

6. Проведение тренировочных мероприятий по эвакуации: в наличии

Рекомендации по соблюдению требований пожарной безопасности:

№ п/п	Выявлены и рекомендованы к устранению нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Устранены во время проведения пожарно- профилактическ ого мероприятия
1	2	3	4

Проведен противопожарный инструктаж:

Тема инструктажа: Соблюдение требований ПБ в дошкольных учреждениях.

Присутствовало человек: 4

Вручены памятки: «Сжигание мусора на садовом участке по закону», «Безопасное тепло», «Правила пожарной безопасности в быту», «Памятка родителям», «Памятка ПБ для детей», «Памятка ПБ в осенне-зимний пожароопасный период».

Проведено практическое тренировочное занятие с членами ДПД _ человека

Оказана консультативно-методическая помощь: Требования к содержанию путей эвакуации.

Иные мероприятия проведённые в период пожарно-профилактического мероприятия: -

Перечень документов (копий) прилагаемых к акту: приказы, акт ТО АУПС и СОУЭ, акт проверки ВППВ, справка об эвакуации, копии удостоверения ПТМ

Инструктор ПП ПЧ Государственной противопожарной службы ПЧ (П) СПб ГКУ «ПСО Невского района»

« 17 » сентября 2022г.

Первый экземпляр акта получил:

Вар / Ващенко Т.В.
(Ф.И.О, должность руководителя юридического лица)

(подпись)

« 17 » сентября 2022г.