



**КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ,  
ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ  
САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ПО НЕВСКОМУ РАЙОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»**

**АКТ**

**пожарно-профилактического мероприятия  
по соблюдению требований пожарной безопасности**

Санкт-Петербург,  
ул. Полярников, д.5

«16» октября 2023г.

На основании: распоряжений администрации Невского района Санкт-Петербурга от 05.04.2013 г. № 488-р «Об организации и осуществлении профилактики пожаров на объектах, подведомственных администрации Невского района» «16» октября 2023 года с « 11 » час. «00 » мин. до «17» час. «00» мин. проведено пожарно-профилактическое мероприятие на объекте недвижимости по адресу: пр. Российский, д.3, корп.2, лит.А  
Правообладатели объекта пожарно-профилактического мероприятия: ГБДОУ детский сад № 45 Невского района Санкт-Петербурга.

Лицо (-а), проводившее (-ие) пожарно-профилактическое мероприятие: Инструктор противопожарной профилактики пожарной части (профилактическая) СПб ГКУ «ПСО Невского района» Романова Юлия Валерьевна.

При проведении пожарно-профилактического мероприятия присутствовали: заведующий ГБДОУ детский сад № 45 Валипина Т.П.

Представлен отчёт о расчёте пожарного риска: представлен

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: нет

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: нет.

Наличие декларации пожарной безопасности: в наличии

В ходе проведения профилактических мероприятий установлено:

1. Наличие и исправность автоматических систем противопожарной защиты:

| Наименование<br>АСППЗ | Наличие         | Номер и дата<br>последнего<br>акта о<br>проведении<br>обслуживания | Исправна/не<br>исправна | Инструкция<br>ответственного<br>(в наличии/ нет в<br>наличии) |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| АУПС                  | в наличии       | б/н от 11.09.2023                                                  |                         | в наличии                                                     |
| СОУЭ                  | в наличии       | б/н от 11.09.2023                                                  |                         | в наличии                                                     |
| ЦАСПИ                 | в наличии       | б/н от 11.09.2023                                                  |                         | в наличии                                                     |
| АУПТ                  | Не<br>требуется |                                                                    |                         |                                                               |

2. Наличие и исправность внутреннего пожарного водопровода: акт проверки ВППВ от 25.09.23г.

3. Укомплектованность объекта первичными средствами пожаротушения, наличие журнала учета огнетушителей: укомплектован ОП-5 -13 шт., в наличии

4. Наличие основных организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности: приказы, инструкции в наличии

5. Организация и проведение обучения работников мерам пожарной безопасности: Журнал учета инструктажей в наличии. Удостоверения о прохождении ПТМ в наличии

6. Проведение тренировочных мероприятий по эвакуации: в наличии

Рекомендации по соблюдению требований пожарной безопасности:

| №<br>п/п | Выявлены и рекомендованы к<br>устранению нарушения<br>требований пожарной<br>безопасности с указанием<br>конкретного места<br>выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и<br>наименование<br>нормативного правового<br>акта Российской<br>Федерации и (или)<br>нормативного документа<br>по пожарной безопасности,<br>требования которого (ых)<br>нарушены | Устранены во<br>время<br>проведения<br>пожарно-<br>профилактическ<br>ого мероприятия |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                    |

Проведен противопожарный инструктаж:



Тема инструктажа: Соблюдение требований ПБ в дошкольных учреждениях.

Присутствовало человек: 4

Вручены памятки: «Детская шалость с огнем- частая причина пожаров.», «Правила пользования огнетушителем», «ППБ в быту», «ПБ в многоквартирных домах», «Пожарная охрана сообщает».

Проведено практическое тренировочное занятие с членами ДПД \_ человека

Оказана консультативно-методическая помощь: Требования к содержанию путей эвакуации.

Иные мероприятия проведенные в период пожарно-профилактического мероприятия: -

Перечень документов (копий) прилагаемых к акту: приказы, акт ТО АУПС и СОУЭ, акт проверки ВППВ, справка об эвакуации, копии удостоверения ПТМ


Инструктор ПП ПЧ Государственной противопожарной службы ПЧ (П) СПб ГКУ «ПСО Невского района»



Романова Ю.В.

« 16 » октября 2023г.

Первый экземпляр акта получил:



(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица)



(подпись)

« 16 » октября 2023г.