



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Адмиралтейский,
ул. Большая Морская д. 40, тел. (812) 718-25-05, <http://78.mchs.gov.ru>

Управление по Невскому району

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Невского района

192148, г. Санкт-Петербург, ул. Зубковская, д. 4, тел (812) 560-82-55,
E-mail: 02@78.mchs.gov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 37-1-754/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: ГБДОУ детскому саду № 45 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения № 37-1-754 от «16» ноября 2021 г.

в период с «07» декабря 2021 г. по «10» декабря 2021 г.

Инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невского района управления по Невскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Брантовым Нартом Анатольевичем старшим лейтенантом внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено: плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий ГБДОУ детский сад № 45 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга Валишина Тамара Павловна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Автоматическая пожарная сигнализации частично находится в не исправном состоянии, требуется восстановление ШС 002/003 (см. акт наряд от 11.11.2021 г.).	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479)	01.11.2022 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий ГБДОУ детский сад № 45
компенсирующего вида
Невского района Санкт - Петербурга
Валишина Тамара Павловна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



Юссел
 (подпись)

10.12.2021 г.

Инспектор ОНДПР Невского района управления по
Невскому району Главного управления МЧС России по
г. Санкт-Петербургу Брантов Нарт Анатольевич
старший лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



Юссел
 (подпись)

10.12.2021 г.